

 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ	ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ YG/OG TESİSATI TRAF0 MERKEZİ BAKIM & GENEL KONTROL FORMU			Doküman No	EnYS.FR.23
				Yayın Tarihi	4.10.2023
				Revizyon No	1
				Revizyon Tarihi	23.05.2025
Sayfa No	1/1				
Trafo Merkezi Adı					
Bakım Tarihi					
Bakım Türü	Periyodik <input type="checkbox"/>	Düzeltilici	<input type="checkbox"/>		
Gerilim Seviyesi					
Lokasyon					
Bakım Ekibi/Yüklenici					
KONTROL LİSTESİ					
No	Kontrol Noktası	Ölçüm / Gözlem	Sonuç (OK / NOK)	Açıklama	
A. Güvenlik & Hazırlık					
1	Enerji Kesme ve Kilitleme (LOTO)				
2	Topraklama Yapıldı				
3	KKD Kullanımı Uygun				
4	Yangın Söndürücü / İlk Yardım Kiti Hazır				
B. OG Hücre Bakımı					
5	Hücre Temizliği Yapıldı				
6	Kesici/Ayırıcı Mekanizma Yağlama ve Fonksiyon Testi				
7	Baralar-İzolatörler Termal Kontrol				
8	Hücre Kilit ve Kapı Sensörleri Testi				
9	Ölçü Trafosu Fiziksel Kontrol				
10	Röle Fonksiyon Testleri				
C. Trafo Bakımı					
11	Yağ Seviyesi ve Dielektrik Test (kV)				
12	Bushing Temizliği / Çatlak Kontrolü				
13	Sargı İzolasyon Direnci (MΩ)				
14	Tan-Delta (%)				
15	Dönüş Oranı (TTR)				
16	Gövde & Radyatör Kaçak Kontrolü				
17	Soğutma Fanı / Termostat				
18	Buchholz / Gaz Röle Testi				
D. Yardımcı Sistemler					
19	BAR-24 Akü Gerilimi ve Fiziksel Durum				
20	Topraklama Direnci (Ω)				
21	Trafo Merkezi Aydınlatması				
E. Son İşlemler					
22	Son Test ve Enerji Verme				
23	Kayıtların Doldurulması (EnYS.FR.23)				
24	Uygunsuzluk Bildirimi ve Düzeltici Faaliyet				
GENEL DEĞERLENDİRME:					
KONTROLÜ YAPAN			ONAYLAYAN		
<i>Ad, Soyad İmza</i>			<i>Ad, Soyad İmza</i>		