

DF NO :2024-04

DF TALEP TARİHİ : 26/08/2024

Bu bölüm uygunsuzluğu tespit eden kişi/birim tarafından doldurulacaktır.

FAALİYET TÜRÜ: Düzeltici Faaliyet İyileştirici Faaliyet Tekrarlayan Uygunsuzluk mu? E H

TESPİT TÜRÜ : İç Kontrol Uygunsuzluğu Performans Değerlendirme Veri Analizi
 Dış Denetim Uygunsuzluğu Kalibrasyon Uygunsuzluğu Tedarikçi Denetimleri
 İç Müşteri Memnuniyetsizliği İş Güvenliği Uygunsuzluğu Dokümantasyon
 Dış Müşteri Memnuniyetsizliği Eğitim Sonuçları
 Öğrenci Memnuniyetsizliği Diğer (Açıklayınız):ENERJİ YÖNETİM BİRİMİ İYİLEŞTİRİCİ FAALİYET
 Personel Memnuniyetsizliği

UYGUNSUZLUK TANIMI (Anlaşılır ve somut tanımlanmalı)

ÜNİVERSİTEMİZ İDARİ VE DERSLİK BİNASI KAZAN DAİRESİNDE YER ALAN MCC PANOSU SOĞUTMA KISMININ OTOMASYON KONTROLÜNÜN OLMAMASI.

DF TALEP EDEN KİŞİ/BİRİM**

MEKANİK İMALAT BAKIM ONARIM
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

**Düzeltilici faaliyet talep eden kişi/birim bu alanı doldurup imzaladıktan sonra Formu Enerji Yönetim Birimine göndermelidir.

ENERJİ YÖNETİM BİRİMİ

DF İSTENEN BİRİM

(İsim, unvan, imza)

(Birim Amiri: İsim, unvan, imza)

Bu bölüm düzeltilici faaliyet açılan birim tarafından doldurulacaktır.

(5 iş günü içerisinde, kök neden analizinin tamlanması ve yapılacak faaliyetlerin Kalite Güvence Ofisine bildirilmesi gerekmektedir)

KÖK NEDEN

İDARİ VE DERSLİK BİNASI SOĞUTMA GRUBU POMPALARININ OTOMASYON ÜZERİNDEN KONTROL EDİLMESİ GEREKSİZ SARFIYATIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ.

YAPILACAK GEÇİCİ FAALİYET (Geçici faaliyet yapılıncaya bu bölüme yazılacak)

No	Faaliyet Tanımı	Sorumlu	Termin

YAPILACAK KALICI FAALİYET

No	Faaliyet Tanımı	Sorumlu	Termin
1	ÜNİVERSİTEMİZ İDARİ VE DERSLİK BİNASI KAZAN DAİRESİNDE YER ALAN MCC PANOSU SOĞUTMA KISMININ OTOMASYON ÜZERİNDEN KONTROLÜ İÇİN KNX MODÜL TAKILMASI AÇMA KAPAMA ZAMAN SAATLERİNİN AYARLANMASI.	Elektrik İmalat ve Bakım Onarım Şube Müdürlüğü	1 HAFTA

Bu bölüm Enerji Yönetim Birimi tarafından doldurulacaktır.

TAKİP VE KARAR

Takip Tarihi	Takibi Gerçekleştiren	Takip Sonucu&Öneri

DF SONUCU DEĞİŞTİRİLECEK DOKÜMAN VAR MI?

Prosedür Rev.Tarihi:..... Rev.No:.....
 Talimat Rev.Tarihi:..... Rev.No:.....
 İş Akışı Rev.Tarihi:..... Rev.No:.....
 Form Rev.Tarihi:..... Rev.No:.....
 Org. Şeması Rev.Tarihi:..... Rev.No:.....
 Performans Hedef. Rev.Tarihi:..... Rev.No:.....

Diğer (Açıklayınız) Rev.Tarihi:

Diğer (Açıklayınız) Rev.Tarihi:..... Rev.No:.....

DÖF Kapatma Tarihi ve Onayı : 27/08/2024 TARİHLİ İŞ TALEP FORMU İLE SÖZ KONUSU İŞ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ OLUP OTOMASYON SİSTEMİNDE SAAT AYARLAMALARI YAPILMIŞTIR.

(Enerji Yönetim Birimi tarafından kapatılacaktır.)

(Form No:FR.10; Dok Tar: -----Revizyon: 00)

AYDIN AYDIN
Yapı İşleri ve Teknik
Daire Başkanı

Özgür ÇÖKÜK
Elektrik Mühendisi

	İŞ TALEP FORMU	DOKÜMAN KODU	YİTDB-7
		YAYIN TARİHİ	23.01.2023
	BİRİM ADI	REVİZYON	01
	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı-Kalite Birimi	SAYFA NO	1/1

İŞİN NİTELİĞİ: İMALAT ARIZA ÖNLEYİCİ BAKIM MONTAJ Tutanak No:

İŞ TALEP FORMU

MESAI DIŞI İŞLER FORMU

İş Bildirim Tarihi : 27.08.2024
 İşin Yapılacağı Birim : Çehiller Sırtma Parasu
 İş Bildiren Kişi : Çarpar ÇEKİSK
 Tel. No' Su :
 Yapılacak İşin Cinsi : Kontrol sistemi online
 İş Talebini Alan Kişi : Salih Koroğlu

İş Bildirim Tarihi :/...../.....
 İşin Yapılacağı Birim :
 İş Bildiren Kişi :
 Tel. No' Su :
 Yapılacak İşin Cinsi :
 İş Talebini Alan Kişi :

İş Talep Eden Birim Amiri

Kaşe/İmza
Ziya DERİNMek. İmalat/Bak. Onarım
Şube Müd. V.

İş Yapan Kişi

Kaşe/İmza

İŞ YAPIM TUTANAĞI

İş tarih/saat (tahmini) :/...../..... -

Mesai Dışı İş Açıklaması :

İşin Yapıldığı Tarih : 27.08.2024

İşin Yapıldığı Saat : 09.00

Yapılan İşin Tanımı : Sırtma Çarpar Parasu DDS sistemi'ne uzak kontrol (on-off) işi modül olarak sisteme entegrasyonu yapılmıştır.

İŞİN YAPIMI ESNASINDA KULLANILAN MALZEMELER

Sıra No	Malzemeler	Miktarı	Birimi
1.	Modül dört tane	2	Alet
2.	4x0,75 tekabül tabak	8	malz
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			

Talep Eden Birim Amiri
Kaşe/İmza

Ziya DERİN

Mek. İmalat/Bak. Onarım
Şube Müd. V.İş Yapan Personel
İmza

İbrahim DOĞAN
Teknisyen

Salih KOROĞLU
Elektronik Teknisyen

İş Yapan Birim Amiri
Elektrik Mühendisi

İş Yapan Birim
Kaşe/İmzaÇARPAR
Elektrik Teknisyeni