

Düzeltilici Faaliyet Bildirim (DF) Formu

DF NO :2024-05

DF TALEP TARİHİ : 30/08/2024

Bu bölüm uygunsuzluğu tespit eden kişi/birim tarafından doldurulacaktır.

FAALİYET TÜRÜ: Düzeltilici Faaliyet İyileştirici Faaliyet Tekrarlayan Uygunsuzluk mu? E H

TESPİT TÜRÜ : İç Kontrol Uygunsuzluğu Performans Değerlendirme Veri Analizi
Dış Denetim Uygunsuzluğu Kalibrasyon Uygunsuzluğu Tedarikçi Denetimleri
İç Müşteri Memnuniyetsizliği İş Güvenliği Uygunsuzluğu Dokümantasyon
Dış Müşteri Memnuniyetsizliği Eğitim Sonuçları
Öğrenci Memnuniyetsizliği Diğer (Açıklayınız):ENERJİ YÖNETİM BİRİMİ İYİLEŞTİRİCİ FAALİYET
Personel Memnuniyetsizliği

UYGUNSUZLUK TANIMI (Anlaşılır ve somut tanımlanmalı)

ÜNİVERSİTEMİZ İDARİ VE DERSLİK BİNASI KAZAN DAİRESİNDE YER ALAN MCC PANOSU ISITMA POMPALARININ OTOMASYON KONTROLÜNÜN OLMAMASI.

DF TALEP EDEN KİŞİ/BİRİM**

MEKANİK İMALAT BAKIM ONARIM
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

**Düzeltilici faaliyet talep eden kişi/birim bu alanı doldurup imzaladıktan sonra Formu Enerji Yönetim Birimine göndermelidir.

ENERJİ YÖNETİM BİRİMİ

DF İSTENEN BİRİM

(İsim, unvan, imza)

(Birim Amiri: İsim, unvan, imza)

Bu bölüm düzeltilici faaliyet açılan birim tarafından doldurulacaktır.

(5 iş günü içerisinde, kök neden analizinin tamlanması ve yapılacak faaliyetlerin Kalite Güvence Ofisine bildirilmesi gerekmektedir)

KÖK NEDEN

İDARİ VE DERSLİK BİNASI ISITMA GRUBU POMPALARININ OTOMASYON ÜZERİNDEN KONTROL EDİLMESİ GEREKSİZ SARFIYATIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ.

YAPILACAK GEÇİCİ FAALİYET (Geçici faaliyet yapılırsa bu bölüme yazılacak)

No	Faaliyet Tanımı	Sorumlu	Termin

YAPILACAK KALICI FAALİYET

No	Faaliyet Tanımı	Sorumlu	Termin
1	ÜNİVERSİTEMİZ İDARİ VE DERSLİK BİNASI KAZAN DAİRESİNDE YER ALAN MCC PANOSUNUN OTOMASYON ÜZERİNDEN KONTROLÜ İÇİN KNX MODÜL TAKILMASI AÇMA KAPAMA ZAMAN SAATLERİNİN AYARLANMASI.	Elektrik İmalat ve Bakım Onarım Şube Müdürlüğü	1 HAFTA

Bu bölüm Enerji Yönetim Birimi tarafından doldurulacaktır.

TAKİP VE KARAR

Takip Tarihi	Takibi Gerçekleştiren	Takip Sonucu&Öneri

DF SONUCU DEĞİŞTİRİLECEK DOKÜMAN VAR MI?

Prosedür Rev.Tarihi:..... Rev.No:.....
Talimat Rev.Tarihi:..... Rev.No:.....
İş Akışı Rev.Tarihi:..... Rev.No:.....
Form Rev.Tarihi:..... Rev.No:.....
Org. Şeması Rev.Tarihi:..... Rev.No:.....
Performans Hedef. Rev.Tarihi:..... Rev.No:.....

Diğer (Açıklayınız) Rev.Tarihi:

Diğer (Açıklayınız) Rev.Tarihi:..... Rev.No:.....


DÖF Kapatma Tarihi ve Onayı : 02/09/2024 TARİHLİ İŞ TALEP FORMU İLE SÖZ KONUSU İŞ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ OLUP OTOMASYON SİSTEMİNDE SAAT AYARLAMALARI YAPILMIŞTIR.

(Enerji Yönetim Birimi tarafından kapatılacaktır.)

(Form No:FR.10; Dok Tar: -----Revizyon: 00)

ÖZGÜR KÖKÜK
Elektrik Mühendisi

Yapı İşleri ve Teknik
Baskanı

	İŞ TALEP FORMU	DOKÜMAN KODU	YİTDB-7
		YAYIN TARİHİ	23.01.2023
		REVİZYON NO	01
AGU	BİRİM ADI	REVİZYON	-
	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı-Kalite Birimi	SAYFA NO	1/1

İŞİN NİTELİĞİ: İMALAT ARIZA ÖNLEYİCİ BAKIM MONTAJ Tutanak No:

İŞ TALEP FORMU

MESAI DIŞI İŞLER FORMU

İş Bildirim Tarihi : 02/09/2024
 İşin Yapılacağı Birim : Çelik Bina Blok Kazan Dairesi
 İş Bildiren Kişi : Özgür Özkök
 Tel. No' Su :
 Yapılacak İşin Cinsi : M.C.C. Panosu Motor Kont. Mod. Tekli
 İş Talebini Alan Kişi : Salih Koroğlu

İş Bildirim Tarihi :/...../.....
 İşin Yapılacağı Birim :
 İş Bildiren Kişi :
 Tel. No' Su :
 Yapılacak İşin Cinsi :
 İş Talebini Alan Kişi :

İş Talep Eden Birim Amiri

Kaşe/İmza
Ziya DERİNMek. İmalat Bak. Onarım
Şube Müd. V.

İş Yapan Kişi

Kaşe/İmza

İŞ YAPIM TUTANAĞI

İş tarih/saat (tahmini) : .../.../... -

Mesai Dışı İş Açıklaması : Kazan

İşin Yapıldığı Tarih : 02.09.2024.

İşin Yapıldığı Saat : 09.00

Yapılan İşin Tanımı : Kazan dairesindeki motor kontrol panosuna KNX otomasyon Modülü eklenip uzaktan kontrol sağlandı.

İŞİN YAPIMI ESNASINDA KULLANILAN MALZEMELER

Sıra No	Malzemeler	Miktarı	Birimi
1.	KNX Otomasyon Modülü 4'lü	1	Adet
2.	0,75 telatınar, kablo	2	metre
3.	Ray [Pano İşi]	30	cm
4.			
5.			
6.			
7.			

Talep Eden Birim Amiri
Kaşe/İmzaZiya DERİN
Mek. İmalat Bak. Onarım
Şube Müd. V.İş Yapan Personel
İmzaSalih KOROĞLU
Elektronik Teknisyeniİş Yapan Birim
Kaşe/İmzaTeknik ÇİRPAR
Elektrik Teknikeriİş Yapan Birim Amiri
Özgür ÖZKÖK
Elektrik Mühendisi