

| | | | |
|---|--|------------------------|-------------------|
|  | İÇME SUYU HİDROFORLARI AYLIK BAKIM ve KONTROL FORMU | DOKÜMAN KODU | YİTDB-18c |
| | | YAYIN TARİHİ | 01.01.2020 |
| | BİRİM ADI | REVİZYON NO | - |
| | | REVİZYON TARİHİ | - |
| Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı-Kalite Birimi | SAYFA NO | 1/1 | |

CİHAZ BİLGİLERİ

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| MARKASI | Etna Lavaro Sferdant |
| MODELİ | 3KO 35/3 6HF30 THERM performer |
| SERİ NO | |
| KAPASİTESİ | 3x 5.5kW 3x 5.5kW 3x 5.5kW |

YAPILACAK KONTROLLER

| | |
|----|---|
| 1 | Hidrofor odasının ve hidroforların fiziki temizliği yapılır. (her hafta Cuma günü) |
| 2 | Hidroforların çalışması gözlemlenerek ses ve titreşim kontrolü yapılır. |
| 3 | Su kaçağı var mı kontrol edilir. |
| 4 | Pompa basınç şarteli çalışıyor mu, ayarlanan basınç değerinde pompayı durduruyor mu kontrol edilir. |
| 5 | Pompalar ayarlanan zaman aralığında yedekli çalışıyor mu takip edilir. |
| 6 | Kumanda panosunda arıza uyarısı var mı kontrol edilir. |
| 7 | Kolektör basıncı yeterli seviyeye ulaşıyor mu, pompalar otomatikçe geçiyor mu kontrol edilir. |
| 8 | Su deposu seviyesi kontrol edilir. |
| 9 | Belediyeden gelen şebeke suyunun basıncı kontrol edilir. |
| 10 | Genleşme tanklarının kalibrasyonları kontrol edilecektir. |

NOT: Tespit edilen arızalar giderilecek. Giderilemeyen arızalar ilgili kısma yazılacak. Teknik Servis Amirine bilgi verilecek.

TEKNİK RAPOR

| | |
|--|---|
| BAKIMI YAPAN TEKNİSYEN | TEKNİK SERVİS SORUMLUSU |
| Anıl ÖZKAN Makine Teknikeri Rıdvan İSMİK İklimlendirme Teknisyeni | 03.12.2024 Ziya DERİN Mek. İmalat Bak. Onarım Şube Müd. V. |

| | | | |
|---|--|------------------------|-------------------|
|  | İÇME SUYU HİDROFORLARI AYLIK BAKIM ve KONTROL FORMU | DOKÜMAN KODU | YİTDB-18c |
| | | YAYIN TARİHİ | 01.01.2020 |
| | BİRİM ADI | REVİZYON NO | - |
| | | REVİZYON TARİHİ | - |
| Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı-Kalite Birimi | SAYFA NO | 1/1 | |

CİHAZ BİLGİLERİ

| | | | |
|-------------------|------------------|--------------------|------------------|
| MARKASI | <i>İnq</i> | <i>Standart</i> | <i>Lavaro</i> |
| MODELİ | <i>3ko 3513</i> | <i>THCDE pakum</i> | <i>SHF 30</i> |
| SERİ NO | | | |
| KAPASİTESİ | <i>3x 5.5 kw</i> | <i>3x 5.5 kw</i> | <i>3x 5.5 kw</i> |

YAPILACAK KONTROLLER

| | |
|----|---|
| 1 | Hidrofor odasının ve hidroforların fiziki temizliği yapılır. (her hafta Cuma günü) |
| 2 | Hidroforların çalışması gözlemlenerek ses ve titreşim kontrolü yapılır. |
| 3 | Su kaçağı var mı kontrol edilir. |
| 4 | Pompa basınç şarteli çalışıyor mu, ayarlanan basınç değerinde pompayı durduruyor mu kontrol edilir. |
| 5 | Pompalar ayarlanan zaman aralığında yedekli çalışıyor mu takip edilir. |
| 6 | Kumanda panosunda arıza uyarısı var mı kontrol edilir. |
| 7 | Kolektör basıncı yeterli seviyeye ulaşıyor mu, pompalar otomatiğe geçiyor mu kontrol edilir. |
| 8 | Su deposu seviyesi kontrol edilir. |
| 9 | Belediyeden gelen şebeke suyunun basıncı kontrol edilir. |
| 10 | Genleşme tanklarının kalibrasyonları kontrol edilecektir. |

NOT: Tespit edilen arızalar giderilecek. Giderilemeyen arızalar ilgili kısma yazılacak. Teknik Servis Amirine bilgi verilecek.

TEKNİK RAPOR

| | |
|--------------|--|
| TEKNİK RAPOR | |
|--------------|--|

| | |
|---------------------------------------|--|
| BAKIMI YAPAN TEKNİSYEN | TEKNİK SERVİS SORUMLUSU |
| <i>Anıl ÖZKAN</i> Makine Teknikeri | <i>Rıdvan İSMİK</i> İklimlendirme Teknisyeni |
| | <i>Ziya DERİN</i> Mek. İmalat Bak. Onarım Şube Müd. V. |

| | | | |
|--|--|------------------------|-------------------|
|  | İÇME SUYU HİDROFORLARI AYLIK BAKIM ve KONTROL FORMU | DOKÜMAN KODU | YİTDB-18c |
| | | YAYIN TARİHİ | 01.01.2020 |
| | | REVİZYON NO | - |
| | BİRİM ADI | REVİZYON TARİHİ | - |
| Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı-Kalite Birimi | SAYFA NO | 1/1 | |

CİHAZ BİLGİLERİ

| | |
|-------------------|--|
| MARKASI | <i>Etna Lavaro Standard</i> |
| MODELİ | <i>3ko 35/3 GHE 30 THCE postanmor.</i> |
| SERİ NO | |
| KAPASİTESİ | <i>3x 4.5 kw 3x 5.5 kw 3x 5.5 kw</i> |

YAPILACAK KONTROLLER

| | |
|----|---|
| 1 | Hidrofor odasının ve hidroforların fiziki temizliği yapılır. (her hafta Cuma günü) |
| 2 | Hidroforların çalışması gözlemlenerek ses ve titreşim kontrolü yapılır. |
| 3 | Su kaçağı var mı kontrol edilir. |
| 4 | Pompa basınç şarteli çalışıyor mu, ayarlanan basınç değerinde pompayı durduruyor mu kontrol edilir. |
| 5 | Pompalar ayarlanan zaman aralığında yedekli çalışıyor mu takip edilir. |
| 6 | Kumanda panosunda arıza uyarısı var mı kontrol edilir. |
| 7 | Kolektör basıncı yeterli seviyeye ulaşıyor mu, pompalar otomatiğe geçiyor mu kontrol edilir. |
| 8 | Su deposu seviyesi kontrol edilir. |
| 9 | Belediyeden gelen şebeke suyunun basıncı kontrol edilir. |
| 10 | Genleşme tanklarının kalibrasyonları kontrol edilecektir. |

NOT: Tespit edilen arızalar giderilecek. Giderilemeyen arızalar ilgili kısma yazılacak. Teknik Servis Amirine bilgi verilecek.

TEKNİK RAPOR

| | |
|---------------------------------------|---|
| BAKIMI YAPAN TEKNİSYEN | TEKNİK SERVİS SORUMLUSU |
| <i>Amir ÖZKAN</i> Makine Teknikeri | <i>Rıdvan İSMİK</i> İklimlendirme Teknisyeni |
| | <i>02.10.2024</i> Ziya DERİN Mek. İnşaat Bak. Onarım Şube Müd. V. |

| | | | |
|---|--|-----------------|------------|
|  | İÇME SUYU HİDROFORLARI AYLIK BAKIM ve KONTROL FORMU | DOKÜMAN KODU | YİTDB-18c |
| | | YAYIN TARİHİ | 01.01.2020 |
| | BİRİM ADI Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı-Kalite Birimi | REVİZYON NO | - |
| | | REVİZYON TARİHİ | - |
| | | SAYFA NO | 1/1 |

CİHAZ BİLGİLERİ

| | | | |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| MARKASI | Etna | Lavaro | Storbert |
| MODELİ | 3ko 35/3 | 6HF 30 | THERMEX |
| SERİ NO | | | |
| KAPASİTESİ | 3x 5.5 kw | 3x 5.5 kw | 3x 5.5 kw |


YAPILACAK KONTROLLER

| | |
|----|---|
| 1 | Hidrofor odasının ve hidroforların fiziki temizliği yapılır. (her hafta Cuma günü) |
| 2 | Hidroforların çalışması gözlemlenerek ses ve titreşim kontrolü yapılır. |
| 3 | Su kaçağı var mı kontrol edilir. |
| 4 | Pompa basınç şarteli çalışıyor mu, ayarlanan basınç değerinde pompayı durduruyor mu kontrol edilir. |
| 5 | Pompalar ayarlanan zaman aralığında yedekli çalışıyor mu takip edilir. |
| 6 | Kumanda panosunda arıza uyarısı var mı kontrol edilir. |
| 7 | Kolektör basıncı yeterli seviyeye ulaşıyor mu, pompalar otomatiğe geçiyor mu kontrol edilir. |
| 8 | Su deposu seviyesi kontrol edilir. |
| 9 | Belediyeden gelen şebeke suyunun basıncı kontrol edilir. |
| 10 | Genleşme tanklarının kalibrasyonları kontrol edilecektir. |

NOT: Tespit edilen arızalar giderilecek. Giderilemeyen arızalar ilgili kısma yazılacak. Teknik Servis Amirine bilgi verilecek.

TEKNİK RAPOR

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| BAKIMI YAPAN TEKNİSYEN Anıl ÖZKAN Makine Teknikeri  | TEKNİK SERVİS SORUMLUSU 01.01.2020  Ziya DERİN |
|--|--|

Mek. İmalat Bak. Onarım
Şube Müd. V.

| | | | |
|---|--|------------------------|-------------------|
|  | İÇME SUYU HİDROFORLARI AYLIK BAKIM ve KONTROL FORMU | DOKÜMAN KODU | YİTDB-18c |
| | | YAYIN TARİHİ | 01.01.2020 |
| | BİRİM ADI | REVİZYON NO | - |
| | | REVİZYON TARİHİ | - |
| Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı-Kalite Birimi | SAYFA NO | 1/1 | |

CİHAZ BİLGİLERİ

| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| MARKASI | <i>Etra Laurus Starbort</i> |
| MODELİ | <i>3EO 35/3 GUF 30 THCE paspasma</i> |
| SERİ NO | |
| KAPASİTESİ | <i>3x 5.5 kW 3x 5.5 kW 3x 3.5 kW</i> |

YAPILACAK KONTROLLER

| | |
|----|---|
| 1 | Hidrofor odasının ve hidroforların fiziki temizliği yapılır. (her hafta Cuma günü) |
| 2 | Hidroforların çalışması gözlemlenerek ses ve titreşim kontrolü yapılır. |
| 3 | Su kaçağı var mı kontrol edilir. |
| 4 | Pompa basınç şarteli çalışıyor mu, ayarlanan basınç değerinde pompayı durduruyor mu kontrol edilir. |
| 5 | Pompalar ayarlanan zaman aralığında yedekli çalışıyor mu takip edilir. |
| 6 | Kumanda panosunda arıza uyarısı var mı kontrol edilir. |
| 7 | Kolektör basıncı yeterli seviyeye ulaşıyor mu, pompalar otomatiğe geçiyor mu kontrol edilir. |
| 8 | Su deposu seviyesi kontrol edilir. |
| 9 | Belediyeden gelen şebeke suyunun basıncı kontrol edilir. |
| 10 | Genleşme tanklarının kalibrasyonları kontrol edilecektir. |

NOT: Tespit edilen arızalar giderilecek. Giderilemeyen arızalar ilgili kısma yazılacak. Teknik Servis Amirine bilgi verilecek.

TEKNİK RAPOR

| | |
|---------------------------------------|--|
| BAKIMI YAPAN TEKNİSYEN | TEKNİK SERVİS SORUMLUSU |
| <i>Anıl ÖZKAN</i> Makina Teknikeri | <i>Gökhan ÇELİK</i> Doğalgaz İşitme ve Sıhhi Tesisat Teknikeri |
| | <i>02.08.2024</i> |

Ziya DERİN
Mek. İmalat Bak. Onarım
Şube Müd. V.

| | | | |
|---|--|------------------------|-------------------|
|  | İÇME SUYU HİDROFORLARI AYLIK BAKIM ve KONTROL FORMU | DOKÜMAN KODU | YİTDB-18c |
| | | YAYIN TARİHİ | 01.01.2020 |
| | BİRİM ADI | REVİZYON NO | - |
| | | REVİZYON TARİHİ | - |
| Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı-Kalite Birimi | SAYFA NO | 1/1 | |

CİHAZ BİLGİLERİ

| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| MARKASI | <i>Itma Lavaro Standard</i> |
| MODELİ | <i>3k0 35/3 GUF THCKE palkanm</i> |
| SERİ NO | |
| KAPASİTESİ | <i>3x 5.5 kW 3x 5.5 kW 3x 5.5 kW</i> |

YAPILACAK KONTROLLER

| | |
|----|---|
| 1 | Hidrofor odasının ve hidroforların fiziki temizliği yapılır. (her hafta Cuma günü) |
| 2 | Hidroforların çalışması gözlemlenerek ses ve titreşim kontrolü yapılır. |
| 3 | Su kaçağı var mı kontrol edilir. |
| 4 | Pompa basınç şarteli çalışıyor mu, ayarlanan basınç değerinde pompayı durduruyor mu kontrol edilir. |
| 5 | Pompalar ayarlanan zaman aralığında yedekli çalışıyor mu takip edilir. |
| 6 | Kumanda panosunda arıza uyarısı var mı kontrol edilir. |
| 7 | Kolektör basıncı yeterli seviyeye ulaşıyor mu, pompalar otomatiğe geçiyor mu kontrol edilir. |
| 8 | Su deposu seviyesi kontrol edilir. |
| 9 | Belediyeden gelen şebeke suyunun basıncı kontrol edilir. |
| 10 | Genleşme tanklarının kalibrasyonları kontrol edilecektir. |

NOT: Tespit edilen arızalar giderilecek. Giderilemeyen arızalar ilgili kısma yazılacak. Teknik Servis Amirine bilgi verilecek.

TEKNİK RAPOR

| | |
|---------------------------------------|---|
| BAKIMI YAPAN TEKNİSYEN | TEKNİK SERVİS SORUMLUSU |
| <i>Amir OZKAN</i> Makine Teknikeri | <i>Gokhan ÇELİK</i> Doğalgaz Isıtma ve Sihhi Tesisat Teknikeri |
| | <i>02.10.2024</i> <i>Ziya DERİN</i> Mek. İmalat Bak. Onarım Şube Müd. V. |

| | | | |
|---|--|-----------------|------------|
|  | İÇME SUYU HİDROFORLARI AYLIK BAKIM ve KONTROL FORMU | DOKÜMAN KODU | YİTDB-18c |
| | | YAYIN TARİHİ | 01.01.2020 |
| | BİRİM ADI | REVİZYON NO | - |
| | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı-Kalite Birimi | REVİZYON TARİHİ | - |
| | | SAYFA NO | 1/1 |

CİHAZ BİLGİLERİ

| | | | |
|------------|------------------|------------------|-------------------------|
| MARKASI | <i>Itna</i> | <i>Lavaro</i> | <i>Stambur</i> |
| MODELİ | <i>3x 35/3</i> | <i>6HF</i> | <i>TAKİFE pastanmer</i> |
| SERİ NO | | | |
| KAPASİTESİ | <i>3x 5.5 kW</i> | <i>3x 5.5 kW</i> | <i>3x 5.5 kW</i> |

YAPILACAK KONTROLLER

| | |
|----|---|
| 1 | Hidrofor odasının ve hidroforların fiziki temizliği yapılır. (her hafta Cuma günü) |
| 2 | Hidroforların çalışması gözlemlenerek ses ve titreşim kontrolü yapılır. |
| 3 | Su kaçağı var mı kontrol edilir. |
| 4 | Pompa basınç şarteli çalışıyor mu, ayarlanan basınç değerinde pompayı durduruyor mu kontrol edilir. |
| 5 | Pompalar ayarlanan zaman aralığında yedekli çalışıyor mu takip edilir. |
| 6 | Kumanda panosunda arıza uyarısı var mı kontrol edilir. |
| 7 | Kolektör basıncı yeterli seviyeye ulaşıyor mu, pompalar otomatiğe geçiyor mu kontrol edilir. |
| 8 | Su deposu seviyesi kontrol edilir. |
| 9 | Belediyeden gelen şebeke suyunun basıncı kontrol edilir. |
| 10 | Genleşme tanklarının kalibrasyonları kontrol edilecektir. |

NOT: Tespit edilen arızalar giderilecek. Giderilemeyen arızalar ilgili kısma yazılacak. Teknik Servis Amirine bilgi verilecek.

TEKNİK RAPOR

| | |
|---------------------------------------|--|
| BAKIMI YAPAN TEKNİSYEN | TEKNİK SERVİS SORUMLUSU |
| <i>Anıl ÖZKAN</i> Makine Teknikeri | <i>Gökhan ÇELİK</i> Doğalgaz Isıtma ve Sihhi Tesisat Teknikeri |
| | <i>04.06.2024</i> |
| | <i>Ziya DERİN</i> Mek. İmalat Bak. Onarım Şube Müd. V. |

| | | | |
|---|--|-----------------|------------|
|  | İÇME SUYU HİDROFORLARI AYLIK BAKIM ve KONTROL FORMU | DOKÜMAN KODU | YİTDB-18c |
| | | YAYIN TARİHİ | 01.01.2020 |
| | BİRİM ADI | REVİZYON NO | - |
| | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı-Kalite Birimi | REVİZYON TARİHİ | - |
| | | SAYFA NO | 1/1 |

CİHAZ BİLGİLERİ

| | |
|------------|-------------------------------------|
| MARKASI | Etra Luvano Standard |
| MODELİ | 3KD 35/3 GUF 30 THC DE pastörizatör |
| SERİ NO | |
| KAPASİTESİ | 3 x 7.5 kw 3 x 5.5 kw 3 x 5.5 kw |

YAPILACAK KONTROLLER

| | |
|----|---|
| 1 | Hidrofor odasının ve hidroforların fiziki temizliği yapılır. (her hafta Cuma günü) |
| 2 | Hidroforların çalışması gözlemlenerek ses ve titreşim kontrolü yapılır. |
| 3 | Su kaçağı var mı kontrol edilir. |
| 4 | Pompa basınç şarteli çalışıyor mu, ayarlanan basınç değerinde pompayı durduruyor mu kontrol edilir. |
| 5 | Pompalar ayarlanan zaman aralığında yedekli çalışıyor mu takip edilir. |
| 6 | Kumanda panosunda arıza uyarısı var mı kontrol edilir. |
| 7 | Kolektör basıncı yeterli seviyeye ulaşıyor mu, pompalar otomatiğe geçiyor mu kontrol edilir. |
| 8 | Su deposu seviyesi kontrol edilir. |
| 9 | Belediyeden gelen şebeke suyunun basıncı kontrol edilir. |
| 10 | Genleşme tanklarının kalibrasyonları kontrol edilecektir. |

NOT: Tespit edilen arızalar giderilecek. Giderilemeyen arızalar ilgili kısma yazılacak. Teknik Servis Amirine bilgi verilecek.

TEKNİK RAPOR

| | |
|---------------------------------|---|
| BAKIMI YAPAN TEKNİSYEN | TEKNİK SERVİS SORUMLUSU |
| Anıl ÖZKAN Makine Teknikleri | Gökhan ÇELİK Doğalgaz Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknikeri |
| | 02.05.2024 |
| | Ziya DERİN Tek. Servis Pa. Onarım Sub. M. İ. V. |

| | | | |
|---|--|-----------------|------------|
|  | İÇME SUYU HİDROFORLARI AYLIK BAKIM ve KONTROL FORMU | DOKÜMAN KODU | YİTDB-18c |
| | | YAYIN TARİHİ | 01.01.2020 |
| | BİRİM ADI | REVİZYON NO | - |
| | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı-Kalite Birimi | REVİZYON TARİHİ | - |
| | | SAYFA NO | 1/1 |

CIHAZ BİLGİLERİ

| | |
|------------|--------------------------------------|
| MARKASI | <i>Etna Lavoro Fordart</i> |
| MODELİ | <i>3K035/13 GUF30 THCDE pastanuz</i> |
| SERİ NO | <i>3</i> |
| KAPASİTESİ | <i>3x 5.5 kW 3x 9.5 kW 3x 9.5 kW</i> |

YAPILACAK KONTROLLER

| | |
|----|---|
| 1 | Hidrofor odasının ve hidroforların fiziki temizliği yapılır. (her hafta Cuma günü) |
| 2 | Hidroforların çalışması gözlemlenerek ses ve titreşim kontrolü yapılır. |
| 3 | Su kaçağı var mı kontrol edilir. |
| 4 | Pompa basınç şarteli çalışıyor mu, ayarlanan basınç değerinde pompayı durduruyor mu kontrol edilir. |
| 5 | Pompalar ayarlanan zaman aralığında yedekli çalışıyor mu takip edilir. |
| 6 | Kumanda panosunda arıza uyarısı var mı kontrol edilir. |
| 7 | Kolektör basıncı yeterli seviyeye ulaşıyor mu, pompalar otomatiğe geçiyor mu kontrol edilir. |
| 8 | Su deposu seviyesi kontrol edilir. |
| 9 | Belediyeden gelen şebeke suyunun basıncı kontrol edilir. |
| 10 | Genleşme tanklarının kalibrasyonları kontrol edilecektir. |

NOT: Tespit edilen arızalar giderilecek. Giderilemeyen arızalar ilgili kısma yazılacak. Teknik Servis Amirine bilgi verilecek.

TEKNİK RAPOR

| | |
|---------------------------------------|---|
| BAKIMI YAPAN TEKNİSYEN | TEKNİK SERVİS SORUMLUSU |
| <i>Anıl ÖZKAN</i> Makine Teknikeri | <i>Cökhan ÇELİK</i> Doğalgaz Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknikeri |
| | <i>01.04.2024</i> |

ZİNİERİN
Mek. İm. ve Onarım
Şube Md. V.

| | | | |
|---|--|-----------------|------------|
|  | İÇME SUYU HİDROFORLARI AYLIK BAKIM ve KONTROL FORMU | DOKÜMAN KODU | YİTDB-18c |
| | | YAYIN TARİHİ | 01.01.2020 |
| | BİRİM ADI | REVİZYON NO | - |
| | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı-Kalite Birimi | REVİZYON TARİHİ | - |
| | | SAYFA NO | 1/1 |

CİHAZ BİLGİLERİ

| | | | |
|------------|-----------|-----------|-----------------|
| MARKASI | Etna | Lavaro | Storbert |
| MODELİ | 3kw 35/3 | 60F 30 | THCDE pasta 407 |
| SERİ NO | | | |
| KAPASİTESİ | 3x 5.5 kw | 3x 5.5 kw | 3x 5.5 kw |

YAPILACAK KONTROLLER

| | |
|----|---|
| 1 | Hidrofor odasının ve hidroforların fiziki temizliği yapılır. (her hafta Cuma günü) |
| 2 | Hidroforların çalışması gözlemlenerek ses ve titreşim kontrolü yapılır. |
| 3 | Su kaçağı var mı kontrol edilir. |
| 4 | Pompa basınç şarteli çalışıyor mu, ayarlanan basınç değerinde pompayı durduruyor mu kontrol edilir. |
| 5 | Pompalar ayarlanan zaman aralığında yedekli çalışıyor mu takip edilir. |
| 6 | Kumanda panosunda arıza uyarısı var mı kontrol edilir. |
| 7 | Kolektör basıncı yeterli seviyeye ulaşıyor mu, pompalar otomatiğe geçiyor mu kontrol edilir. |
| 8 | Su deposu seviyesi kontrol edilir. |
| 9 | Belediyeden gelen şebeke suyunun basıncı kontrol edilir. |
| 10 | Genleşme tanklarının kalibrasyonları kontrol edilecektir. |

NOT: Tespit edilen arızalar giderilecek. Giderilemeyen arızalar ilgili kısma yazılacak. Teknik Servis Amirine bilgi verilecek.

TEKNİK RAPOR

| | |
|---|--------------------------|
| BAKIMI YAPAN TEKNİSYEN | TEKNİK SERVİS SORUMLUSU |
| Anıl ÖZKAN Makine Teknikeri | 01.03.2024 Ziya BERİN |
| Gökhan ÇELİK Doğalgaz Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknikeri | |

Ziya BERİN
Mek. İmalat Bak. Olanım
Şube Müdürü V.

| | | | |
|---|--|------------------------|-------------------|
|  | İÇME SUYU HİDROFORLARI AYLIK BAKIM ve KONTROL FORMU | DOKÜMAN KODU | YİTDB-18c |
| | | YAYIN TARİHİ | 01.01.2020 |
| | BİRİM ADI | REVİZYON NO | - |
| | | REVİZYON TARİHİ | - |
| Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı-Kalite Birimi | SAYFA NO | 1/1 | |

CİHAZ BİLGİLERİ

| | |
|-------------------|--|
| MARKASI | <i>Etna Lavano Dfordit</i> |
| MODELİ | <i>3ko 39/3 GUF 30 THCPE pastanmaz</i> |
| SERİ NO | |
| KAPASİTESİ | <i>3x 5.5 kw 3x 5.5 kw 3x 5.5 kw</i> |

YAPILACAK KONTROLLER

| | |
|----|---|
| 1 | Hidrofor odasının ve hidroforların fiziki temizliği yapılır. (her hafta Cuma günü) |
| 2 | Hidroforların çalışması gözlemlenerek ses ve titreşim kontrolü yapılır. |
| 3 | Su kaçağı var mı kontrol edilir. |
| 4 | Pompa basınç şarteli çalışıyor mu, ayarlanan basınç değerinde pompayı durduruyor mu kontrol edilir. |
| 5 | Pompalar ayarlanan zaman aralığında yedekli çalışıyor mu takip edilir. |
| 6 | Kumanda panosunda arıza uyarısı var mı kontrol edilir. |
| 7 | Kolektör basıncı yeterli seviyeye ulaşıyor mu, pompalar otomatiğe geçiyor mu kontrol edilir. |
| 8 | Su deposu seviyesi kontrol edilir. |
| 9 | Belediyeden gelen şebeke suyunun basıncı kontrol edilir. |
| 10 | Genleşme tanklarının kalibrasyonları kontrol edilecektir. |

NOT: Tespit edilen arızalar giderilecek. Giderilemeyen arızalar ilgili kısma yazılacak. Teknik Servis Amirine bilgi verilecek.

TEKNİK RAPOR

| | |
|--------------|--|
| TEKNİK RAPOR | |
|--------------|--|

| | |
|---------------------------------------|--|
| BAKIMI YAPAN TEKNİSYEN | TEKNİK SERVİS SORUMLUSU |
| <i>Anıl ÖZKAN</i> Makine Teknikeri | <i>Gökhan ÇELİK</i> Doğalgaz Isıtma ve Sihhi Tesisat Teknikeri |

01.01.2024
Ziya DERİN
Mek. İnşaat Bak. Onarım
Şube Müd. V.

| | | | |
|---|--|------------------------|-------------------|
|  | İÇME SUYU HİDROFORLARI AYLIK BAKIM ve KONTROL FORMU | DOKÜMAN KODU | YİTDB-18c |
| | | YAYIN TARİHİ | 01.01.2020 |
| | | REVİZYON NO | - |
| | BİRİM ADI | REVİZYON TARİHİ | - |
| Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı-Kalite Birimi | SAYFA NO | 1/1 | |

CİHAZ BİLGİLERİ

| | | | |
|-------------------|------------------|------------------|------------------------|
| MARKASI | <i>Etra</i> | <i>Lavaro</i> | <i>Standard</i> |
| MODELİ | <i>3ko 35/3</i> | <i>60F 30</i> | <i>THC D parlanmaz</i> |
| SERİ NO | | | |
| KAPASİTESİ | <i>3x 5.5 kw</i> | <i>3x 5.5 kw</i> | <i>3x 5.5 kw</i> |

YAPILACAK KONTROLLER

| | |
|----|---|
| 1 | Hidrofor odasının ve hidroforların fiziki temizliği yapılır. (her hafta Cuma günü) |
| 2 | Hidroforların çalışması gözlemlenerek ses ve titreşim kontrolü yapılır. |
| 3 | Su kaçağı var mı kontrol edilir. |
| 4 | Pompa basınç şarteli çalışıyor mu, ayarlanan basınç değerinde pompayı durduruyor mu kontrol edilir. |
| 5 | Pompalar ayarlanan zaman aralığında yedekli çalışıyor mu takip edilir. |
| 6 | Kumanda panosunda arıza uyarısı var mı kontrol edilir. |
| 7 | Kolektör basıncı yeterli seviyeye ulaşıyor mu, pompalar otomatiğe geçiyor mu kontrol edilir. |
| 8 | Su deposu seviyesi kontrol edilir. |
| 9 | Belediyeden gelen şebeke suyunun basıncı kontrol edilir. |
| 10 | Genleşme tanklarının kalibrasyonları kontrol edilecektir. |

NOT: Tespit edilen arızalar giderilecek. Giderilemeyen arızalar ilgili kısma yazılacak. Teknik Servis Amirine bilgi verilecek.

TEKNİK RAPOR

| | |
|--------------|--|
| TEKNİK RAPOR | |
|--------------|--|

| | |
|---------------------------------------|--|
| BAKIMI YAPAN TEKNİSYEN | TEKNİK SERVİS SORUMLUSU |
| <i>Anıl ÖZKAN</i> Makine Teknikeri | <i>01.01.2024</i> Ziya DERİN Mek. İmalat, Bak. Onarım Şube Müd. V. |